


zapuštěná rozvodnice DistriTon  
RZG-1N14 neprůhledná  
14 jednotek otevírání pravé  
rozměr š x v x hl 362x436x101mm  
krytí IP 40  
třída ochrany II

Pi= 3,5kW  
Ps=2,0kW

soustava:3N,PE stř.50Hz,400/230V-TN-S  
ochrana proti nebez.dotyku:dle ČSN 33 2000-4-41 ed2  
samočinné odpojení od zdroje

Jména firem a typové názvy prvků použité v projektové dokumentaci určují pouze srovnávací kvalitu.  
Použity mohou být jiné prvky srovnatelné kvality a srovnatelných technických parametrů.

		<b>RYBÁŘ stavební s.r.o.</b> projekční ateliér, stavby na klíč nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel. 315 622913 info@rybar-melnik.cz, www.rybar-melnik.cz		Zodp. projektant:	Ing. Jaroslav Rybář
				Projektant:	Ing. Jiří Novák
				Číslo zakázky:	PR/16/823
				Stupeň:	DPS
				Měřítko:	
Investor:	Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky			Datum:	srpen 2016
Místo:	č.parc. 99			Revize:	-----
<b>NÁSTAVBA ZŠ STŘEDOKLUKY</b>					
Část:	D.1.4.1 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTRO			Č. výkresu: / Č. kopie:	
Výkres:	<b>ROZVADĚČ RN1</b>			<b>D.1.4.1.4</b>	